

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

ИСО 9001

ISO 9001

РОССИЯ, 614030, г. ПЕРМЬ, ул. Гайвинская, 105
KAMSKIY KABEL, 105 GAYVINSKAYA STR., PERM, 614030, RUSSIA

ТЕЛ./ФАКС +007 (342) 273-38-47
TEL/FAX +007 (342) 273-38-47

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 215573

на кабельно-проводниковую продукцию

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Сертификат соответствия N РОСС RU.ИК34.К00028

Заказ K8827

Сертификат соответствия № РОСС RU.КБ01 В00047 (16.07.2008-16.07.2011) ОС "ЭЛЕКТРОТЕХ" г.Пермь
Сертификат пожарной безопасности № ССПБ RU.ОП070 В.00063 (27.06.2008-27.06.2011) ОС КП ПГТУ г.Пермь



КБ01



ОП070

Дата изготовления 24 августа 2009 г.

Марка ВВГнг-П 3х2,5(ож)-0,66

Номинальное напряжение 0.66 кВ

№ партии 730

Тип тары БУХТА

Количество 74728 М

Нетто (расчетная) 9234 КГ

N	Наименование характеристик	Требования стандартов	Фактические значения
1	Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, приведенное к 1 км длины при темп. 20°C, Ом/км	не более 7.41	7.3200
2	Электр. сопротивление изоляции, приведенное к 1 км длины и температуре 20°C, Мом/км	не менее 10	133
3	Испытание напряжением частотой 50 Гц в течение 10 минут, кВ	3	Выдержал без пробоя

Продукция соответствует требованиям ТУ 16.К01-37-2003

Наличие документа о качестве и сохранность фирменных заделок концов при обращении по вопросам качества или количества продукции обязательно.

248